



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

COMUNICADO 2 - INVITACIÓN A COTIZAR 030 DE 2020

Cordial saludo

En el marco de la invitación a cotizar 030-2020, que tiene por objeto "**MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS REGULADAS EN ALGUNAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**", en lo referente a la Visita de obra y atendiendo las sugerencias de los posibles oferentes nos permitimos precisar lo Siguiente:

- 1- Se adjuntan diagramas unifilares y planos de localización de los espacios vistos en la Visita.
- 2- Se adjuntan planos de localización de la Sede Principal
- 3- Bandejas portacables: Deben ser galvanizada de 20 cm, tipo ducto cerrado y debe incluir todos los accesorios para su correcto funcionamiento. **(No es Tipo Canastilla)**
- 4- En lo referente a los transformadores:
 - Transformador seco elevador de 60 kva 208V-440V, en la cotización de este ítem se debe contemplar obligatoriamente la posibilidad de instalarlo en poste y debe incluir todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
 - Transformador seco reductor de 60 kva 440V-208V, en la cotización de este ítem se debe contemplar obligatoriamente la posibilidad de instalarlo en poste y debe incluir todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

Atentamente,

GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIERREZ
Jefe División Servicios Administrativos

MAIRA ALEJANDRA SIERRA GARCÍA.
Responsable Proceso

Proyecto: Orlando Espitia
Profesional Planta Física.